	GESTIONE DEI CONTRATTI DI APPALTO E D'OPERA EX.ART.26, D.LGS. 81/08 E S.M.I.	Cod. _____
	Titolo: Procedura operativa della salute e della sicurezza sul lavoro INFORMAZIONI RISCHI SPECIFICI ATTIVITA'	Rev.: All. B Pagina: 1

Informazioni sui rischi specifici presenti negli ambienti in cui sono destinate ad operare le imprese appaltatrici, sub-appaltatrici o i lavoratori autonomi e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate

Al fine di una più puntuale specificazione dei rapporti in atto, qui di seguito si riportano le informazioni specifiche relative a quanto in oggetto:

A. INFORMAZIONI GENERALI

- Percorso autorizzato per accedere all'area dove devono essere svolti i lavori/servizi
 - Ingresso da _____ – per maestranze, materiali, automezzi, (salvo diversi accordi concordati con l'incaricato aziendale che autorizza i lavori)
 - uscita: percorso inverso.

- All..... consegnato il _____ non richiesto/non necessario


- Aree/ locali ove debbono essere svolti i lavori/servizi
 - (Doc.....) consegnato il _____ non richiesto/non necessario

- Disponibilità di servizi igienici, mensa, spogliatoi
 - All..... consegnato il _____ non richiesto/non necessario

- Locale adibito al primo intervento di pronto soccorso, (Cassetta Medica) e relativa Planimetria
 - All. consegnato il _____ non richiesto/non necessario

- Luoghi presso i quali è data la possibilità di organizzare un deposito di materiali della Ditta Appaltatrice/sub-appaltatrice
 - All. consegnato il _____ non richiesto/non necessario

- Misure di Emergenza da attuare da parte dei lavoratori in caso di LOTTA ANTINCENDIO, EVACUAZIONE, PRONTO SOCCORSO, PERICOLO GRAVE E IMMEDIATO;
 - Copia estratto Piano di Emergenza consegnato il _____

	GESTIONE DEI CONTRATTI DI APPALTO E D'OPERA EX.ART.26, D.LGS. 81/08 E S.M.I.	Cod. _____
	Titolo: Procedura operativa della salute e della sicurezza sul lavoro INFORMAZIONI RISCHI SPECIFICI ATTIVITA'	Rev.: All. B Pagina: 2

Si ricorda:


- che in ogni area è presente una planimetria con specificato il percorso da seguire in caso di emergenza per raggiungere il punto di raccolta (o luogo sicuro) nonché la posizione dei presidi antincendio in dotazione dell'attività (estintori, idranti, ecc.)
- il N° telefonico interno per attivare la squadra di emergenza è: _____

- Collocazione di apparecchi telefonici da utilizzare per comunicazioni int./est.
- **Si ricorda che è assolutamente vietato l'uso di attrezzature dell'appaltante da parte dell'impresa appaltatrice, sub-appaltatrice o del lavoratore autonomo. Salvo diverse indicazioni e stesura di idonea documentazione autorizzativa.**


B. INFORMAZIONI SPECIFICHE

- Tipologia attività svolta nella zona dei lavori/servizi:
.....
..... e relativi orari e presenze per turno di lavoro:

n° addetti	Dalle Alle
n° addetti	Dalle Alle

	GESTIONE DEI CONTRATTI DI APPALTO E D'OPERA EX.ART.26, D.LGS. 81/08 E S.M.I.	Cod. <hr/>
	Titolo: Procedura operativa della salute e della sicurezza sul lavoro INFORMAZIONI RISCHI SPECIFICI ATTIVITA'	Rev.: All. B Pagina: 3

- Eventuale contemporanea presenza (nella stessa zona dei lavori) di altre Imprese appaltatrici, sub-appaltatrici o lavoratori autonomi anche in via occasionale:
 - non prevista prevista
- Planimetria reti fognarie:
 - non prevista prevista (All.)
- Planimetria reti distribuzione gas (metano, ecc.):
 - non prevista prevista (All.)
- Planimetria reti acqua surriscaldata:
 - non prevista prevista (All.)
- Planimetria reti distribuzione acqua (potabile, antincendio, ecc.):
 - non prevista prevista (All.)
- Planimetria reti distribuzione aria compressa:
 - non prevista prevista (All.)
- Planimetria ubicazione depositi liquidi pericolosi:
 - non prevista prevista (All.)
- Impianti pericolosi presenti nell'area di intervento che devono essere eserciti durante i lavori/servizi oggetto di appalto:
 - non previsti previsti (All.)
- Rischi da impianti ed attrezzature presenti nell'area di intervento e funzionanti durante l'attività oggetto di appalto:
 - non previsti previsti (All.....)
- Zone, macchine o impianti presenti nell'area di intervento per le quali devono essere adottati sistemi e misure di protezioni particolari:
 - non previsti previsti (All.)

	GESTIONE DEI CONTRATTI DI APPALTO E D'OPERA EX.ART.26, D.LGS. 81/08 E S.M.I.	Cod. <hr style="width: 100%;"/>
	Titolo: Procedura operativa della salute e della sicurezza sul lavoro INFORMAZIONI RISCHI SPECIFICI ATTIVITA'	Rev.: All. B Pagina: 4

- Zone controllate per le quali l'accesso è consentito con specifica autorizzazione scritta dell'appaltante e con la presenza di personale dell'Appaltante:

non previsti previsti (All.)

- Rischio elettrico:

- Planimetria rete interrata/sotto traccia Bassa tensione

non prevista prevista (All.)

- Planimetria linee aeree a conduttori nudi

non prevista prevista (All.)

- Planimetria rete distribuzione elettrica interna ed esterna

non prevista prevista (All.)

- Punti di alimentazione elettrica mediante presa/spina o installazione quadri di cantiere per eventuali derivazioni

non previsti previsti (All.)

- Planimetria distribuzione rete telefonica interna ed esterna

non prevista prevista (All.)

- Planimetria aree protette contro le scariche atmosferiche


non prevista prevista (All.)

- Rischi di natura termica

non previsti previsti (All.)


- Rischio di incendio

non previsti previsti (vedi estratto Piano Emergenza)
 previsti (vedi estratto Documento di Valutazione dei Rischi di Incendio)

	GESTIONE DEI CONTRATTI DI APPALTO E D'OPERA EX.ART.26, D.LGS. 81/08 E S.M.I.	Cod. <hr/>
	Titolo: Procedura operativa della salute e della sicurezza sul lavoro INFORMAZIONI RISCHI SPECIFICI ATTIVITA'	Rev.: All. B Pagina: 5

Comportamenti da adottare in caso di emergenza (Vedi estratto Piano Emergenza)

- Carichi sospesi su apparecchi di sollevamento:
 - non previsti previsti (All.)
- Caduta di oggetti da posizione elevata:
 - non previsti previsti (All.)
- Zone interessate alla movimentazione e deposito di carichi con transito veicoli (carrelli, elevatori, ecc.):
 - non previsti previsti (All.)
- Rischi di instabilità/ribaltamento (aree di stoccaggio/deposito, ecc.):
 - non previsti previsti (All.)
- Sostanze e preparati che possono essere presenti nelle aree interessate dai lavori di cui all'appalto:
 - non presenti presenti (All.)
- Planimetria aree deposito/utilizzo liquidi combustibili ed infiammabili (gasolio, vernici, solventi, diluenti, ecc.)
 - non prevista prevista (All.)
- Impianti / processi, presenti nelle aree interessate dai lavori di cui all'appalto, che determinano zone 0,1,2 ai sensi delle vigenti normative sulla Protezione da Atmosfere Esplosive:
 - non presenti presenti (All.)
- Agenti chimici, fisici, biologici e monitoraggi ambientali:
 - Agenti chimici
 - non presenti
 - se presenti: tipologia vedere All.

	GESTIONE DEI CONTRATTI DI APPALTO E D'OPERA EX.ART.26, D.LGS. 81/08 E S.M.I.	Cod. <hr/>
	Titolo: Procedura operativa della salute e della sicurezza sul lavoro INFORMAZIONI RISCHI SPECIFICI ATTIVITA'	Rev.: All. B Pagina: 6

– Agenti fisici

○ Rumore

non presenti

se presenti: tipologia vedere All.

○ Vibrazioni Radiazioni

non presenti

se presenti: tipologia vedere All.

– Agenti biologici

non presenti

se presenti: tipologia vedere All.

• Rischi di scivolamento, inciampo, caduta di persone

non presenti

presenti (Doc.)

• Accessi esistenti da utilizzare per raggiungere le posizioni di lavoro in quota

non previsti

previsti

• Accesso a tetti/solette ecc. non portanti

non previsto

previsto (All.)

• Tetti/solette ecc. portanti

non previste

previste (All.)

• Situazioni che possono comportare rischi di seppellimento/annegamento


non previste

previste (All.)

• Zone di stoccaggio di eventuali rifiuti

non previsti

previste (All.)


	GESTIONE DEI CONTRATTI DI APPALTO E D'OPERA EX.ART.26, D.LGS. 81/08 E S.M.I.	Cod. _____
	Titolo: Procedura operativa della salute e della sicurezza sul lavoro INFORMAZIONI RISCHI SPECIFICI ATTIVITA'	Rev.: All. B Pagina: 7

- Eventuali dispositivi di protezione individuale (DPI) prescritti in relazione alle caratteristiche dei processi tecnologici in atto nell'area oggetto di appalto anche per i dipendenti delle imprese appaltatrici, sub-appaltatrici o lavoratori autonomi (es. occhiali protettivi impiego di saldatrici elettriche, ecc.)

non previsti
 previsti (All.)

CASO IN CUI SIA CONCESSA IN USO UNA POSTAZIONE DI LAVORO CON IMPIEGO DI VIDEOTERMINALE

• Scrivania	<input type="checkbox"/> non prevista	<input type="checkbox"/> prevista (vedi All. ____)
• Sedile di lavoro	<input type="checkbox"/> non previsto	<input type="checkbox"/> previsto (vedi All. ____)
• Videoterminale	<input type="checkbox"/> non previsto	<input type="checkbox"/> previsto (vedi All. ____)
• Tastiera	<input type="checkbox"/> non prevista	<input type="checkbox"/> prevista (vedi All. ____)
• Dock Station	<input type="checkbox"/> non prevista	<input type="checkbox"/> prevista (vedi All. ____)
• Poggiapiedi	<input type="checkbox"/> non previsto	<input type="checkbox"/> previsto (vedi All. ____)
• Portadocumenti	<input type="checkbox"/> non previsto	<input type="checkbox"/> previsto (vedi All. ____)
• Stampante	<input type="checkbox"/> non previsto	<input type="checkbox"/> previsto (vedi All. ____)
• Fotocopiatrice	<input type="checkbox"/> non prevista	<input type="checkbox"/> prevista (vedi All. ____)
• Scanner	<input type="checkbox"/> non previsto	<input type="checkbox"/> previsto (vedi All. ____)
• Fax	<input type="checkbox"/> non previsto	<input type="checkbox"/> previsto (vedi All. ____)
• Punti di alimentazione elettrica mediante presa a spina per PC portatili	<input type="checkbox"/> non previsti	<input type="checkbox"/> previsti (vedi All. ____)
• Altro	<input type="checkbox"/> non previsto	<input type="checkbox"/> previsto (vedi All. ____)

	GESTIONE DEI CONTRATTI DI APPALTO E D'OPERA EX.ART.26, D.LGS. 81/08 E S.M.I.	Cod. _____
	Titolo: Procedura operativa della salute e della sicurezza sul lavoro INFORMAZIONI RISCHI SPECIFICI ATTIVITA'	Rev.: All. B Pagina: 8

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

- Altre informazioni che l'Appaltante che commissiona i lavori per il tramite del proprio incaricato ritiene opportuno fornire alle ditte appaltatrici, sub-appaltatrici o ai lavoratori autonomi.

POLITICHE DELLA SICUREZZA:

L'appaltante persegue delle linee guida aziendali per la "Salute e Sicurezza dei Lavoratori" evidenziate nei documenti allegati al DUVRI che anche le imprese appaltatrici, i sub-appaltatori ed i lavoratori autonomi devono far proprie e rispettare.

POLITICA AMBIENTALE

L'Appaltante persegue inoltre linee guida per la gestione ambientale evidenziate se pertinenti con l'intervento commissionato nei documenti allegati al DUVRI, che anche le imprese appaltatrici, i sub-appaltatori e i lavoratori autonomi devono far proprie e rispettare.

ACCESSI:

ORARIO DI APERTURA

Le maestranze devono accedere al Museo da _____

I veicoli in genere devono accedere al Museo da _____

Uscita: percorso inverso

È comunque vietato l'accesso dei mezzi:


- Dalle ore _____ alle ore _____;
- Dalle ore _____ alle ore _____;
- Dalle ore _____ alle ore _____.

ORARIO DI CHIUSURA

Le maestranze devono accedere dal _____

I veicoli in genere devono accedere dal _____

Uscita: percorso inverso

	GESTIONE DEI CONTRATTI DI APPALTO E D'OPERA EX.ART.26, D.LGS. 81/08 E S.M.I.	Cod. _____
	Titolo: Procedura operativa della salute e della sicurezza sul lavoro INFORMAZIONI RISCHI SPECIFICI ATTIVITA'	Rev.: All. B Pagina: 9

INCENDIO:

In caso di principio d'incendio, causato dall'Appaltatore durante l'esecuzione del lavoro/servizio, lo stesso dovrà immediatamente avvertire il referente dell'Appaltante e prodigarsi con i mezzi in dotazione o di proprietà Aziendale per lo spegnimento. L'intervento è consentito esclusivamente al personale designato quale addetto antincendio opportunamente formato ed addestrato. Se in un'area adiacente al luogo ove viene sviluppata l'attività contrattuale, vi fosse un principio d'incendio, il personale delle ditte appaltatrici, sub-appaltatrici o i lavoratori autonomi, dovrà avvertire il referente dell'Appaltante ed evacuare l'area.

PRESIDI SANITARI/EMERGENZA:

Nell'attività è dislocato un punto di primo soccorso (cassetta medica), l'ubicazione e l'accessibilità sono evidenziate sulla relativa planimetria, da dove si può rilevare anche l'ubicazione del punto esterno di raccolta infortunati e di primo soccorso.

Si ricorda che è vietato l'uso:

- in tutta l'attività e nelle aree di pertinenza, corridoi compresi, di radioline o altri sistemi audio ascoltati mediante auricolari;
- di cellulare durante lo svolgimento di attività lavorative.

Nell'attività e nelle aree annesse è vigente il divieto di fumare.


MEZZI DI SOLLEVAMENTO E TRASPORTO:

- Velocità massima consentita (mezzi, carrelli, ecc.): Interno fabbricati ed aree Esterne, passo d'uomo con assistenza di uomo a terra.
- In caso di trasporto di carichi indivisibili che debordano dalla sagoma di ingombro, il trasporto dovrà essere comunque accompagnato (preceduto e seguito) da personale a terra.

LAVORI IN PROSSIMITÀ DI FINESTRE, PORTONI ECC. MECCANIZZATI:

Prima di iniziare i lavori in prossimità di finestre, portoni, ecc., meccanizzati è necessario farne bloccare il funzionamento dal personale dell'Appaltante, inoltre in caso di utilizzo sarà cura della Ditta esecutrice dei lavori bloccare con apposito lucchetto l'interruttore generale dei quadri di alimentazione e applicare cartelli monitori indicanti "LAVORI IN CORSO – NON EFFETTUARE MANOVRE".

Durante le lavorazioni in prossimità di serramenti con funzioni di compartimentazione (resistenza al fuoco predeterminata REI) gli stessi devono essere mantenuti chiusi e qualora dotati di dispositivo magnetico di trattenuta non dovrà essere depositato materiale nel raggio di chiusura.

	GESTIONE DEI CONTRATTI DI APPALTO E D'OPERA EX.ART.26, D.LGS. 81/08 E S.M.I.	Cod. <hr/>
	Titolo: Procedura operativa della salute e della sicurezza sul lavoro INFORMAZIONI RISCHI SPECIFICI ATTIVITA'	Rev.: All. B Pagina: 10

TETTI DEI FABBRICATI

Il personale che per qualsiasi motivo, debba accedere al tetto dei fabbricati è tenuto obbligatoriamente a farsi autorizzare preventivamente e a farsi rilasciare autorizzazione in merito:
In ogni caso si ricorda che:


- Prima di accedere a tetti con tratti di copertura non portante è tassativamente obbligatorio indossare idonee imbracature anticaduta, collegate a funi di trattenuta e mediante anello scorrevole a cavo di acciaio appositamente teso;
- Sono vietati gli spostamenti o la permanenza al di fuori degli appositi camminamenti, in caso di necessità diverse, si dovranno predisporre preventivamente idonei apprestamenti di sicurezza;
- È tassativamente obbligatorio far bloccare preventivamente il funzionamento delle finestre dei lucernai, dei cupolotti di evacuazione, dell'area interessata dai lavori, inoltre sarà cura della Ditta esecutrice dei lavori bloccare con apposito lucchetto l'interruttore generale dei quadri di alimentazione e applicare cartelli monitori indicanti "LAVORI IN CORSO – NON EFFETTUARE MANOVRE";
- È sempre obbligatorio indossare l'elmetto protettivo e scarpe antinfortunistiche.

IMPALCATURE, PONTEGGI, PIANI DI LAVORO IN QUOTA, ECC.:

Le aree su cui verranno predisposte impalcature/ponteggi anche per operazioni di sollevamento materiali in quota, dovranno essere idoneamente evidenziate e/o segnalate in particolar modo se i mezzi di sollevamento, ponteggio andranno ad occupare anche se parzialmente e/o temporaneamente le vie di transito e/o le zone di lavoro. Il personale a terra dovrà essere munito di casco di protezione e dovrà vigilare sul transito e allontanare, se del caso, i mezzi e le persone durante le fasi di lavoro.

Durante il sollevamento/discesa dei materiali in quota, particolare attenzione dovrà essere prestata affinché nessuno stazioni nel raggio dei carichi sospesi. Personale a terra, munito di elmetto protettivo e da distanza di sicurezza, vigilerà affinché le operazioni si svolgano nelle condizioni di massima sicurezza.

Specifiche cartellonistica indicante il pericolo di carichi sospesi, dovrà essere posizionata ad idonea distanza.

	GESTIONE DEI CONTRATTI DI APPALTO E D'OPERA EX.ART.26, D.LGS. 81/08 E S.M.I.	Cod. <hr/>
	Titolo: Procedura operativa della salute e della sicurezza sul lavoro INFORMAZIONI RISCHI SPECIFICI ATTIVITA'	Rev.: All. B Pagina: 11

ATTIVITÀ CON MACCHINARI/IMPIANTI FERMI (PROCEDURA DI LOCK OUT):

Prima di effettuare interventi di riparazione/manutenzione/ricerca guasto, su macchine/impianti, necessita disenergizzare e bloccare tutte le potenziali fonti di energia (elettrica, pneumatica, idraulica, moto di gravità, meccanica, chimica, ecc.), con appositi attrezzi personali.

Gli attrezzi personali utilizzati dovranno riportare impressa la denominazione della ditta che esegue gli interventi. Sulle attrezzature personali di bloccaggio e disattivazione dovranno essere appesi appositi cartellini monitori, indicanti "PERICOLO GENERICO" e "DIVIETO DI EFFETTUARE MANOVRE", nonché la denominazione della ditta che sta eseguendo gli interventi.

UTILIZZO DI FIAMME LIBERE E /O UTENSILI PER LA SALDATURA

È obbligatorio richiedere l'autorizzazione al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e in sua assenza al Responsabile della Squadra di Emergenza dell'Appaltante prima di dare inizio ai lavori. L'Appaltatore dovrà garantire in prossimità dell'area di intervento idoneo mezzo portatile di estinzione.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Oltre ai dispositivi di protezione individuali previsti per la mansione, nelle aree dell'attività è sempre obbligatorio indossare elmetto protettivo e scarpe antinfortunistiche.

	GESTIONE DEI CONTRATTI DI APPALTO E D'OPERA EX.ART.26, D.LGS. 81/08 E S.M.I.	Cod. _____
	Titolo: Procedura operativa della salute e della sicurezza sul lavoro INFORMAZIONI RISCHI SPECIFICI ATTIVITA'	Rev.: All. B Pagina: 12


**LA SEGNALETICA DI SICUREZZA e/o DI SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO
(D.Lgs. 81/08 – Titolo V)**


Nei luoghi di lavoro viene utilizzata la segnaletica per informare rapidamente i lavoratori delle possibili condizioni di pericolo, dei divieti e dei comportamenti da adottare. I segnali forniscono una **INDICAZIONE** o una **PRESCRIZIONE** concernente la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro utilizzando un cartello, un colore, un segnale luminoso e/o acustico, nonché una comunicazione verbale e/o gestuale.

A seconda della indicazione, la segnaletica può essere:

- ↙ di **DIVIETO** di comportamenti pericolosi;
- ↙ di **AVVERTIMENTO** della presenza di un rischio o di un pericolo;
- ↙ di **OBBLIGO** di assumere comportamenti idonei per la tutela della propria integrità;
- ↙ di **INDICAZIONE** per il salvataggio, il soccorso e l'evacuazione di emergenza;
- ↙ di **PREVENZIONE INCENDI**;
- ↙ di **SEGNALAZIONE** delle vie di circolazione;

COLORE	FORMA	SIGNIFICATO ÷ SCOPO	INDICAZIONI E PRECISAZIONI DEGLI ATTEGGIAMENTI PERICOLOSI
Pittogramma rosso su fondo bianco	Rotonda 	DIVIETO	VIETA un comportamento pericoloso
Pittogramma bianco su fondo rosso	Quadrata o rettangolare 	Attrezzature antincendio	<ul style="list-style-type: none"> • Identificazione ed ubicazione delle attrezzature antincendio; • ALLARME antincendio
Rosso su sfondo giallo		Pericolo - allarme	Arresto di emergenza, stop, arresto
Giallo-arancio o giallo con banda nera	Triangolare 	AVVERTIMENTO	Richiama l'attenzione sulla presenza di un rischio o di un pericolo

	GESTIONE DEI CONTRATTI DI APPALTO E D'OPERA EX.ART.26, D.LGS. 81/08 E S.M.I.	Cod. _____
	Titolo: Procedura operativa della salute e della sicurezza sul lavoro INFORMAZIONI RISCHI SPECIFICI ATTIVITA'	Rev.: All. B Pagina: 13

COLORE	FORMA	SIGNIFICATO ÷ SCOPO	INDICAZIONI E PRECISAZIONI DEGLI ATTEGGIAMENTI PERICOLOSI
Pittogramma bianco su sfondo azzurro	Rotonda 	PRESCRIZIONE	PRESCRIVERE un determinato comportamento e l' OBBLIGO di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale
Quadrata o rettangolare Pittogramma bianco su sfondo verde		Indicazioni di salvataggio, soccorso; presidi di sicurezza	INDICA le uscite di emergenza, luoghi sicuri, mezzi di soccorso o di salvataggio.
Combinazione FORME ÷ COLORI 		Segnale di INFORMAZIONE	FORNISCE ulteriori e diverse informazioni rispetto a quelle evidenziate ai punti precedenti.
Giallo nero  rosso  Rettangolare con striscia a 45° alternando l'abbinamento dei colori		Segnalazione di ostacoli e punti di pericolo nelle vie di circolazione	Segnalazione di rischi di urti contro ostacoli, caduta di oggetti entro perimetri determinati
<ul style="list-style-type: none"> • Disciplina del traffico all'interno dell'area dell'impresa • Segnalazione delle vie di circolazione dei veicoli 			Integrale applicazione della segnaletica prevista dalla Legislazione relativa al traffico stradale


CARTELLI DI DIVIETO

Caratteristiche intrinseche:

- forma: rotonda
- colore: pittogramma nero su fondo bianco; bordo e banda (verso il basso da sinistra a destra inclinata di 45°) rossi; Il colore rosso deve coprire almeno il 35% della superficie del cartello

Esempi di segnaletica verticale:



	GESTIONE DEI CONTRATTI DI APPALTO E D'OPERA EX.ART.26, D.LGS. 81/08 E S.M.I.	Cod. _____
	Titolo: Procedura operativa della salute e della sicurezza sul lavoro INFORMAZIONI RISCHI SPECIFICI ATTIVITA'	Rev.: All. B Pagina: 14

CARTELLI DI SALVATAGGIO

Caratteristiche intrinseche:

- ◆ forma: quadrata o rettangolare
- ◆ colore: pittogramma bianco su fondo verde.


Il colore verde deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello.

Esempi di segnaletica verticale:



– Esempio di segnali luminosi



	GESTIONE DEI CONTRATTI DI APPALTO E D'OPERA EX.ART.26, D.LGS. 81/08 E S.M.I.	Cod. _____
	Titolo: Procedura operativa della salute e della sicurezza sul lavoro INFORMAZIONI RISCHI SPECIFICI ATTIVITA'	Rev.: All. B Pagina: 15

CARTELLI DI IDENTIFICAZIONE PRESIDI ANTINCENDIO


Caratteristiche intrinseche:

- ◆ forma: quadrata o rettangolare
- ◆ colore: pittogramma bianco su fondo rosso;

Il colore rosso deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello



Esempi di segnaletica verticale:




	GESTIONE DEI CONTRATTI DI APPALTO E D'OPERA EX.ART.26, D.LGS. 81/08 E S.M.I.	Cod. _____
	Titolo: Procedura operativa della salute e della sicurezza sul lavoro INFORMAZIONI RISCHI SPECIFICI ATTIVITA'	Rev.: All. B Pagina: 16

SEGNALETICA SOSTANZE PERICOLOSE






– Esempio di Etichettatura applicata dal Fabbricante del Prodotto


	Frasi di rischio -esempio- R20 Nocivo per inalazione R22 Nocivo per ingestione	Nome, indirizzo e Telefono del fabbricante -esempio- Via Tel.
	Consigli di Prudenza -esempio- S15 Conservare lontano dal calore S24 Evitare il contatto con la pelle	Nome commerciale del preparato
F= Facilmente Infiammabile	Nomi chimici -esempio- Contiene	Massa o volume del contenuto

	GESTIONE DEI CONTRATTI DI APPALTO E D'OPERA EX.ART.26, D.LGS. 81/08 E S.M.I.	Cod. _____
	Titolo: Procedura operativa della salute e della sicurezza sul lavoro INFORMAZIONI RISCHI SPECIFICI ATTIVITA'	Rev.: All. B Pagina: 17

PREPARATI CHIMICI PERICOLOSI

La vigente normativa considera “**pericolosi**” le sostanze e i preparati corrispondenti e classificati secondo le seguenti categorie, a cui corrispondono i seguenti simboli:

	COMBURENTE		ESPLOSIVO
	FACILMENTE INFIAMMABILE		ESTREMAMENTE INFIAMMABILE
	TOSSICO		MOLTO TOSSICO
	CORROSIVO		NOCIVO
	IRRITANTE		PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

	GESTIONE DEI CONTRATTI DI APPALTO E D'OPERA EX.ART.26, D.LGS. 81/08 E S.M.I.	Cod. _____
	Titolo: Procedura operativa della salute e della sicurezza sul lavoro INFORMAZIONI RISCHI SPECIFICI ATTIVITA'	Rev.: All. B Pagina: 18

SEGNALETICA APPLICATA SULLE TUBAZIONI:

SISTEMI DI IDENTIFICAZIONE DELLE TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI CONVOGLIANTI FLUIDI –UNI 5634- ed. 10/97

Colori distintivi di base	Significato
Verde 	Acqua
Grigio argento 	Vapore e acqua surriscaldata
Marrone 	Oli minerali – Liquidi combustibili e/o infiammabili
Giallo ocra 	Gas allo stato gassoso o liquefatto (esclusa aria)
Arancione 	Acidi
Violetto chiaro 	Alcali
Azzurro chiaro 	Aria
Nero 	Altri Fluidi
Rosso 	Estinzione Incendi
Bianco 	Comburenti
Giallo + denominazione fluido + simbolo pericolo+ direzione di flusso 	Fluidi pericolosi

Modalità di applicazione:


È lasciata facoltà di apporre il colore distintivo di base o su tutta la tubazione o a bande (fasce o riquadri colorati) aventi la larghezza minima in funzione del diametro della tubazione e della posizione dalla quale deve essere visibile, comunque non inferiore a 230 mm.



Direzione del flusso del fluido:


quando è necessario conoscere il senso di flusso del fluido questo deve essere indicato con frecce verniciate in bianco o nero in modo da contrastare con il colore distintivo di base.



	<p align="center">GESTIONE DEI CONTRATTI DI APPALTO E D'OPERA EX.ART.26, D.LGS. 81/08 E S.M.I.</p>	<p align="center">Cod. _____</p>
	<p align="center">Titolo: Procedura operativa della salute e della sicurezza sul lavoro</p> <p align="center">INFORMAZIONI RISCHI SPECIFICI ATTIVITA'</p>	<p>Rev.: All. B Pagina: 19</p>

PRINCIPALE SEGNALETICA DI SICUREZZA APPLICATA SU MACCHINE ED IMPIANTI



	GESTIONE DEI CONTRATTI DI APPALTO E D'OPERA EX.ART.26, D.LGS. 81/08 E S.M.I.	Cod. _____
	Titolo: Procedura operativa della salute e della sicurezza sul lavoro INFORMAZIONI RISCHI SPECIFICI ATTIVITA'	Rev.: All. B Pagina: 20

Tipologia dei lavori oggetto di appalto:

Area di intervento:

Sede delle riunioni di coordinamento in materia di sicurezza ed igiene del lavoro:

NOTE

Le informazioni riportate in questo documento ovviamente non tengono conto dei rischi specifici propri dell'attività dell'Impresa Appaltatrice, subappaltatrice o del lavoratore autonomo che opererà nell'ambito aziendale.

Si ricorda che l'appaltatore dovrà redigere ed a semplice richiesta trasmettere in visione il proprio il **Documento di Valutazione dei Rischi con i relativi allegati.**

N.B. Nell'ipotesi che insorgano problemi, situazioni nuove o diverse da quelle utilizzate in fase di redazione del DUVRI che dovessero emergere o manifestarsi durante l'esecuzione delle attività oggetto di appalto, **tali da modificare la valutazione**, tale circostanza dovrà essere prontamente segnalata dall'appaltatore all'appaltante e viceversa, per individuare congiuntamente e condividere ulteriori misure in concreto da adottare procedendo all'aggiornamento dei documenti previsti.

Luogo: _____ data _____

Appaltante: _____

Per ricevuta:

(Responsabile Ditta Appaltatrice/ ditta sub-appaltatrice/ lavoratore autonomo)
